



ELŐTERJESZTÉS

5. Napirendi pont

**SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2026. SZEPTEMBER 29. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE**

Tárgya: Javaslat a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda, Bölcsőde és Konyha napelemes rendszerének energiatárolóval való bővítésére

Előterjesztő: Varga Norbert polgármester

Készítette: Péchy Orsolya jegyző

Melléklet: Energiafelhasználási és napelemes rendszer elemzés és árajánlat

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, az MVM nem engedélyezte az óvoda napelemes rendszere által megtermelt energia hálózatba való betáplálását. A tavalyi évben ezért beépítésre került egy 16 kW teljesítményű hibrid inverter, mely képes akkumulátor fogadására is.

A napelemrendszer elmúlt időszakos működési tapasztalatairól a kivitelezést végző cég a csatolt elemzést bocsátotta rendelkezésünkre. A rendszer működése megfelelő, azonban annak akkumulátorral való bővítése indokolt annak érdekében, hogy a rendszer képessé váljon a megtermelt energiát tárolni és később felhasználni.

A 10 kWh kapacitású akkumulátoros energiatároló modul telepítésével megvalósítható a napelemes rendszer által termelt energia tárolása, annak érdekében, hogy azt a nem napsütöses időszakban is fel lehessen használni. A tervezett költség 413.300 Ft + áfa, összesen 524.891 Ft. Az összeg fedezete az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Sajólád, 2026. szeptember 21.

Varga Norbert
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2026. (.....) határozata

Tárgya: Döntés a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda, Bölcsőde és Konyha napelemes rendszerének energiatárolóval való bővítéséről

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetése terhére az intézmény napelemes energiatároló rendszerének 10 kWh kapacitású energia tároló modullal való bővítését 413.300 Ft + áfa, összesen 524.891 Ft összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

